

Záznam o odběru vzorků odpadních vod manuálně a automatickým vzorkovačem				dle SOP-V-02
Název zakázky: Věžná – ČOV			Číslo zakázky: 7119	
Důvod odběru vzorků: pravidelná kontrola odpadních vod				
Označení vzorku:	přítok na ČOV	odtok z ČOV	kal z aktivace	
Charakteristika objektu:	ČOV Věžná	ČOV Věžná	ČOV Věžná	
Odběr zahájen (datum a čas):	19. 11. 2025 7:20	19. 11. 2025 7:27	---	
Odběr ukončen (datum a čas):	19. 11. 2025 9:05	19. 11. 2025 9:12	19. 11. 2025 7:15	
Způsob odběru:	Prostý vzorek:	ne	ne	ano
	Směsný vzorek /časově závislý/:	2 hod. směsný	2 hod. směsný	ne
	Směsný vzorek /průtokově závislý/:	ne	ne	ne
	Použité zařízení:	ruční odběrák	ruční odběrák	ruční odběrák
Interval nebo průtok mezi vzorky (čas v minutách nebo objem v m³):		8x15 min.	8x15 min.	0 min.
Objem dílčích vzorků (ml):		300	400	1 000
Měření na místě:	Konduktivita: [μS/cm]	---	---	---
	Redox potenciál: [mV]	---	---	---
	Rozp. O ₂ : [mg/l]	---	---	---
	pH:	7,6	6,8	---
	Teplota: [°C]	8,5	9,5	9,3
Meteorologické podmínky:	Teplota vzduchu: [°C]	2	2	- 1
	Srážky ano/ne:	ne	ne	ne
	Oblačnost:	jasno	jasno	jasno
Teplota okolí vzorku při předání do laboratoře: [°C]		5,0	5,0	5,0
Dekontaminace v terénu:		ano	ano	ano
Použité měřidlo:	teploměr T – 177	teploměr T – 177	teploměr T – 177	
	teploměr T – 247	teploměr T – 247	teploměr T – 247	
	pH metr ev. č. 246	pH metr ev. č. 246	---	
Poznámky k odběru vzorků, odběru přítomen:		- <u>cezení vzorku přes síto 1mm</u> - homogenizace vzorku sléváním IMHOFF: 320 ml / l		

Vzorek odebral, měření na místě provedl, za dopravu vzorku do laboratoře zodpovídá a vzorek předal:

Jakub Polreich, 19. 11. 2025, 20:30


Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.
Příšt'ovy 820, 537 01
tel.: 469 682 303-5
IČ: 150 53 695 DIK
